



FALLA EN IMSS O OOTRO ELEVADOR

GUADALAJARA. Un elevador del Hospital General Regional 46 del IMSS falló ayer y se quedó atorado entre los pisos 10 y 9 con seis derechohabientes y dos trabajadores. Personal de mantenimiento ayudó en el rescate. Todos salieron ilesos. El ascensor era el único que servía en la unidad.



Falla elevador de IMSS; rescatan a 8

TANIA CASILLAS

GUADALAJARA.- Cuando transportaba a ocho personas, el elevador del Hospital General Regional 46 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Guadalajara se descompuso entre los pisos 9 y 10 del edificio.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informó que las personas fueron rescatadas y ninguna presentó lesiones.

La petición de auxilio se recibió a las 17:41 horas de ayer. Cuando los bomberos llegaron al hospital, ubicado en el cruce de Calzada Lázaro Cárdenas y Avenida 8 de Julio, el personal de mantenimiento del IMSS y otros derechohabientes ya habían resuelto la situación.

Según testigos, las personas lograron abrir la puerta, pero ésta daba a los plafones del piso 9, por lo que entre varios rompieron el techo para que bajaran los usuarios.

Los miembros de Pro-



Especial

■ Elementos de Protección Civil de Guadalajara clausuraron el elevador del IMSS.

tección Civil de Guadalajara clausuraron el elevador hasta confirmar que no existen riesgos para otros usuarios. El personal de mantenimiento debe comprobar que el desperfecto fue arreglado.

El IMSS informó que fueron 6 derechohabientes, así co-

mo 2 trabajadores los que estuvieron atorados por 10 minutos en el elevador. Aseguró que se revisarán las causas.

REFORMA publicó que el 19 de julio, otro grupo de personas se quedó atrapado en un elevador de la misma clínica.